

**Boligblokk med garasje og vakt-
mesterbolig**

Arbeidssted	Matr.nr.	J.nr.
Sørkedalsveien 177 C-D	Gnr. 12/bnr. 47+59	77/93

Byggherre

Ansvarshavende

Røa Vel
Griniveien 25

Siv.ing. Kristian Bjaaland
Orreveien 5

OSLO 7

OSLO 3

ØA/OS

Dato

1. april 1981

Midlertidig brukstillatelse gis under forutsetning av at nedennevnte mangler blir rettet snarest.

1. Atkomstveien virker noe bratt. Det vil muligens oppstå vanskeligheter for rullestolbrukere inntil vinterhalvåret.
2. Terrengutforming med fall fra vegger samt utenomhusplanarbeider gjenstår.
3. Korrigerte tegninger som viser blant annet nåværende garasjer må innsendes for godkjenning.
4. Garasjene må ventileres ifølge byggeforskriftenes kap. 38:533.
5. Brystningen på terrassen til vaktmesterboligen må være min. 90 cm høy og den må beises.

Vær vennlig og makuler den tidligere sendte brukstillatelse.


For bygning med tilfluktsrom skal funksjonsprøving utføres av Oslo sivilforsvar, etter melding fra ansvarshavende til sivilforsvaret.

Innen ett år fra dato må bygningen være satt i full stand slik at den fyller de krav bygningslovgivningen stiller for ferdigattest. Innen samme frist må anmodning fra ansvarshavende om ferdigbesiktigelse være innkommet.

Ved ferdigbesiktigelsen kan ytterligere mangler bli påpekt. **For bygningssjefen**



Overingeniør
Olav Vevle



Bygningsinspektør
Ø. Andersen

All post adresseres til Bygningskontrollen i Oslo, ikke til saksbehandler.