



Stavanger kommune

Kommunalavdeling byutvikling

Byggesaksavdelingen
Olav Kyrres gt. 23
4005 Stavanger
Tlf.: 51 50 70 90
Faks: 51 50 70 26

Byggekompaniet A/S
Lagerv. 24
4033 Forus

Stavanger, 18.11.96
Deres ref.: -
Vår ref.: kv
Ark.: 511
Jnr.: -
Sid.: 9408438
Bygn.nr.: -

Org.nr.: NO 964 965 226

Midlertidig brukstillatelse

Nytt bnr. 1069


Boligblokk 1 del 1 (18 leil.) som er oppført på eiendommen Kornblomstsvingen 51 gnr. 29 bnr. 311 tilhørende Byggekompaniet a/s og utført etter bygningsrådets vedtak av 07.07.94 sak 4510 gis hermed midlertidig brukstillatelse ifølge bygningslovens § 99, pkt. 2. Før ferdiggattest kan utskrives må følgende arbeider utføres:

1. Innreguleringsrapport for ventilasjonsanlegget oversendes.
2. Utsparinger for kanaler, el.kabler og rør må tettes med BE- godkjente materialer og utførelse i samme brannklasse som den aktuelle konstruksjon . Dokumentasjon på brannisolering og utførelse må innsendes.
3. Det må være nødutgangsdør i garasjeporten.
4. Brannører i sluse mot garasje må innfuges forskriftsmessig.
5. Innredning av boder.
6. Brannører B30 innsettes mot nødtrapp.
7. Rekkverk på terrasser ferdigstilles.
8. Adkomst til nødtrapp over tak i 4 etg. må få forskriftsmessig rekkverk.
9. Rømningsveg fra hjørneleilighet i 3 etg. nærmest nødtrapp har strålingsfare fra 2 vinduer i nableilighet (soverom). Her må innsettes B30 vindu eller sikres på en annen likeverdig måte.
10. Vilkår i byggetillatelse ang. opparbeidelsesplan , godkjennelse for tiltak mot trafikkstøy og utbyggingsbestemmelser må følges (dokumenteres).
11. Attest fra byingeniøren for sanitæranlegget fremlegges.
12. Boligblokk må avsperras mot byggeplass.

Igangsatt: 13.03.96

Byggemelding mottatt: 28.04.94

Påpekte mangler må rettes innen: Pkt. 3,4,5,6,7 ,8 og 12 når bygget tas i bruk , resterende innen 01.01.97.


Paul A. Paulsen
Byggesakssjef

Kopi: Brannsjefen
Leiv Nes Ark.. N. Banegt. 3


Kjell Viste